

Опросный лист для заказа пункта коммерческого учёта ПКУ-6(10)кВ

№ п/п	Наименование, характеристика, назначение	Стандартная комплектация			Комплектация по требованию Заказчика
1	Номинальное напряжение, кВ	6 или 10			
2	Схема подключения счетчика	3ТТ и 3ТН	2ТТ и 3ТН	2ТТ+2ТН	
3	Расположение ПКУ	на опоре	другое:		
4	Трансформатор напряжения, тип	3хЗНОЛ(П)		НОЛ	
5	Класс точности вторичной обмотки измерения ТН	0,2 или 0,5			
6	Трансформатор тока, тип	ТОЛ, ТОЛ-СЭЩ			
7	Номинальный ток первичной обмотки трансформатора, А	5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600			
8	Класс точности обмотки измерения ТТ	0,2S 0,5S 0,2 0,5			
9	Счетчик электроэнергии, тип	Меркурий 230 ART-00С(R)			
		Меркурий 230 ART-00 PQC(R)SIGDN			
		другой, или счётчик устанавливается заказчиком			
10	Комплект ОПН (3шт)	да или нет			
11	Дополнительные требования				